

Невыполнение предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5, ч. 1, КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний



С.Н. Сияговский

Один экземпляр предписания получил:

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

2019 г. 26.06.2019

21. Заменить поверхности разделочных столов для готовой продукции и вареных овощей - п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
22. На пищеблоке отремонтировать 1 конфорку стационарной электроплиты - п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
23. Приобрести и промаркировать разделочный инвентарь (доски, ножи) для обработки сырого и вареного куриного мяса - п. 4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
24. Выделить специальное место для обработки яиц в зоне обработки сырой продукции - п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
25. В моечной столовой и кухонной посуды 3 ванны для мытья посуды обеспечить горячим водоснабжением от водонагревателя через смесители - п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
26. Заменить разделочные доски, имеющие дефекты поверхности и механические повреждения - п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
27. Примерное меню согласовать с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор - п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
28. Обеспечить наличие технологических карт на все блюда, изготавливаемые на пищеблоке - п. 6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
29. «С» - витаминизацию блюд проводить с учетом санитарно-гигиенических требований: не допускать замену витаминизации блюд выдачей поливитаминных препаратов - п. 9.6., п. 14.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
30. Ежедневно ответственным лицом проводить осмотр сотрудника пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела: результаты осмотра ежедневно вносить в «Журнал Здоровья» в соответствии с рекомендуемой формой - п. 14.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
31. О выполнении п.п. 1 - 29 настоящего предписания письменно уведомить территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г.Спасск-Дальний, ул.Кустовиновская, 3.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 с.Снегуровка Черниговского района (МБОУСОШ № 7), осуществляющее образовательную деятельность: 692395, Приморский край, Черниговский район, с.Снегуровка, ул.Парковая, 22; ИНН 2533008511, ОГРН 1042502810900 от 28.05.2004

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

6. Учебные кабинеты, спортивный зал обеспечить бытовыми термометрами - п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
7. В кабинете информатики отделку стен (1/2 высоты стены от потолка) выполнить материалами, допускающими проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств - п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
8. В кабинете информатики рабочие места с ПЭВМ (10 мест) обеспечить специализированными стульями (креслами) - п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
9. Проводить ежедневно мытье мест скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.) в кабинете информатики - п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
10. В кабинетах начальных классов (1, 3, 4 классы), русского языка заменить покрытие пола (линолеум) - п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
11. В помещениях начальных классов, кабинетах физики, химии, технологии рядом с умывальниками размещать мыло, бумажные полотенца - п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
12. В кабинете 1 класса моющие средства хранить в местах, недоступных для обучающихся - п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
13. В кабинете технологии заменить умывальную раковину - п.п. 4.25., 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
14. В туалете для мальчиков заменить 1 унитаз - п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
15. В туалетах для мальчиков и для девочек оборудовать сиденьями 6 унитазов - п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
16. Предоставить личные медицинские книжки 3-х работников (Воробей Е.Н., Милякова М.Г., Рошупкина В.А.) со сведениями о результатах медицинского осмотра, сведениями о профилактических прививках; личные медицинские книжки 14-ти работников со сведениями о ревакцинации против дифтерии - п.п. 11.8., 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 18. Приложения 2, п.п. 6., 33. Приложения 3 приказа МЗ и СР РФ № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
17. Заменить 9 ламп в помещениях пищеблока - п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
18. В помещении варочного цеха провести косметический ремонт стен - п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
19. На пищеблоке провести ремонт механической вентиляции - п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
в г.Спасск-Дальний

Предписание № 249
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

29 декабря 2017

выдано на основании акта мероприятия по контролю:
№ 2421 от 29.12.2017

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 с.Снегуровка Черниговского района (МБОУСОШ № 7), осуществляющего образовательную деятельность: 692395, Приморский край, Черниговский район, с.Снегуровка, ул.Парковая, 22; ИНН 2533008511, ОГРН 1042502810900 от 28.05.2004,

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предлагаю:

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Срок до 10.01.2019 г.:

1. В учебных помещениях, рекреациях остекление окон выполнить из цельного стеклопакета (27 стекол) - п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
2. В учебных кабинетах в свободное от занятий время шторы размещать в простенках между окнами - п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
3. В кабинете химии не закрашивать оконные стекла - п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
4. Заменить вышедшие из строя источники света общего освещения в учебных кабинетах, спортивном зале, рекреациях (35 % ламп) - п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
5. Режим обучения осуществлять при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам - ч. 2, ст. 28. Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».