

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Черниговскому муниципальному  
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
С. Черниговка, ул. Октябрьская, 73, тел: (42351)27857, e-mail: ond\_chemigovsky@mchs25.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 41/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 С. СНЕГУРОВКА ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА,**

*Директор Семенкова Светлана Витальевна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 03 июня 2021 года № 41 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07.06.21 года по 24.06.21 года  
проведена внеплановая / выездная проверка:

*Государственный инспектор Седова Екатерина Николаевна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 С. СНЕГУРОВКА ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА,**

*Приморский край, Черниговский район, с. Снегуровка, ул. Парковая, 22*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директор Семенкова Светлана Витальевна* ✓  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Стены в коридорах на путях эвакуации (1этаж) покрыты лакокрасочным материалом (не представлен сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, в которых должны быть отображены показатели класса пожарной опасности материала) для класса пожарной опасности здания Ф 4.1 класс пожарной опасности не более	ст. 134 табл. № 28 табл. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.10.2022	

	КМ 1			
2	На объекте двери, ведущие на лестничные клетки эксплуатируются без уплотнения в притворах и устройств самозакрывания	ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 24 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.10.2022	
3	В здании отсутствуют необходимые противопожарные двери в складских и производственных помещениях (тиццеблок, кладовые)	ст.ст. 4, 6,88 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013 п.п 5.6.4., п.п. 5.1.2., п.п. 5.5.2	01.10.2022	
4	Не обеспечивается исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации (согласно акта проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданным ООО «ДАСК» 11.06.2020 шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре необходимо выполнить кабелем исполнения нг(A)-FRSLTx или нг(A)FRYFLTx; кабель питания АСПС выполнить негорючим кабелем марки ВВГнг(A)AFLS 3x1,5; требуется полная замена оборудования пожарной сигнализации согласно ГОСТ Р53325-2009 г. замена АСПС, и модуля адресных шлейфов, согласно акта проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданным ООО «ДАСК» 27.11.2018	ч.10 ст.83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 54 ППР в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.10.2022	
5	Покрытие пола путей эвакуации на 2-ом этаже здания выполнено горючим материалом (линолеум). Сертификат не предоставлен	ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ, таблица 28	01.10.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор  
Седова Екатерина Николаевна*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 24 " 06 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ *Седова Е.Н.*  
(подпись)  
" 24 " июня 20 21 г.

✓ *директор Сашенкова С. В.*  
(должность, фамилия, инициалы)

-----  
\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору