



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА  
ЧЕРНИГОВСКОГО РАЙОНА

ул. Октябрьская, д. 69  
с. Черниговка, 692372

15.06.2021 № 7-23-2021/142/1626

Директору МБОУ СОШ № 7

ул. Парковая, д. 22  
с. Снегуровка, Черниговский район,  
Приморский край

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ** об устранении нарушений законодательства

Прокуратурой Черниговского района Приморского края проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ № 7, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) установлено, что руководители организации осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдением требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 34 указанного Закона граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Вместе с тем, проверкой установлено, что в учреждении требуется полная замена АПС, находится в неисправном состоянии (ч.10 ст.83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: 4.2.4.3, 5.2.4.3, 6.2.4.1, 7.2.5.4 ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний).

Не подтверждён класс пожарной опасности отделочных и облицовочных материалов на путях эвакуации, стены коридоров покрыты лакокрасочным материалом (необходимо для здания функциональной пожарной опасности Ф 4.1 класс пожарной опасности материала не более

ПК № 014210

КМ 1 таблица 28, ст.134 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2002 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности стали возможными вследствие ненадлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения, тем самым подвергают опасности воспитанников и работников учреждения, затрагивая их права на защиту жизни и здоровья.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 7, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий, им способствующих, а также к недопущению их впредь.

О дате, времени и месте рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Черниговского района для участия.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных в допущенных нарушениях лиц к предусмотренной законом ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению нарушений закона уведомить прокурора района в установленный законом месячный срок с момента получения представления в письменной форме с приложением копии приказа (распоряжения) о привлечении виновных к ответственности (в случае принятия таковых).

Прокурор района  
младший советник юстиции



Д.В. Егоров

Российская Федерация  
Министерство образования Российской Федерации  
Управление народного образования  
Администрации муниципального образования  
Черниговский район Приморского края  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
**СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 7**

« 17 » июня 2021г.

№ \_\_\_\_\_

692395, Приморский край, Черниговский район  
с. Снегуровка, ул. Парковая 2, тел. 26-5-67

Прокурору Черниговского района  
по Приморского краю  
младшем советнику юстиции  
Егорову Д.В.  
От директора МБОУСОШ №7  
С.В.Семенковой

### Ответ на представление об устранении нарушений законодательства

Рассмотрев Ваше представление с участием старшего помощника прокурора Атаевой А.А. сообщаю следующее: устранить нарушения в указанном представлении не представляет возможным в связи с отсутствием финансовых средств. После поступления денежных средств нарушения будут устранены незамедлительно.

В связи с отсутствием виновных действий работниками учреждения, оснований для привлечений к дисциплинарной ответственности не имеется.

Директор МБОУСОШ №7:



С.В. Семенкова